

(Almanca'dan Türkçe'ye tercümedir.)

ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI
KANITI
TEST RAPORU 432 42022/1



ESASLAR:

ift yönetmeliği WA-02/3 (Şubat 2005)
Pencere sistemlerinden mamül plastik profiller için U_f değerlerinin bulunması için yöntem
EN ISO 10077-2 : 2003-10
Pencerelerin, kapıların ve kilitlerin ısı teknik durumu
Isı geçirgenlik katsayısının hesaplanması
Bölüm 2. Çerçeveler için numaralı yöntem

TEMSİL :

Denek I

Bkz.

Eke diğer kesitler için bakınız

KULLANIM TALİMATLARI:

Bu kontrol raporu kontrol edilmiş profil sistemi için U_f ısı geçirgenliği katsayısının kanıtıdır.

GEÇERLİLİK:

Belirtilmiş olan veriler ve sonuçlar sadece kontrol ve tarif edilmiş nesne ile ilgilidir.

Isı geçirgenlik katsayısının tespiti mevcut yapının diğer performans ve kalite özellikleri hakkında bilgi vermez.

İLAN UYARILARI:

ift-kontrol belgelemelerinin kullanımı için şartlar ve dipnotlar isimli ift-brosürü geçerlidir.

Kapak sayfa özel olarak kullanılabilir.

İÇERİK:

Kanıt toplam 9 sayfadan ibarettir.

1 Konu

2 Uygulama

3 Tek sonuç

Ek

SİPARİŞ EDEN / İŞVEREN : **KOMPEN PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Tic. A.Ş.**
İstanbul Yolu 45. Km Ladik Mevkii
42435 Sarayönü / TR

ÜRÜN : Plastik profil
Hareketli parçalı çapraz kesitler :
Kanat çerçevesi- Blendrahmen (Blend Çerçeve)

TANIM : SuperLine KOM 200
Blendrahmen (Blend Çerçeve): 58 mm
Kanat çerçeve : 58 mm

YÜZ GENİŞLİĞİ : Değişken

MALZEME : PVC- sert

SIKIŞTIRMA/PEKİŞTİRME : Çelik, galvanize
Kalınlık: 24 mm
Montaj Derinlik: 16 mm

ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI

Resim

$U_f = 1,8 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Belirtilmiş olan değer raporun içinde bulunan tabela 3'deki profil kombinasyonlarına aittir. Sistemin diğer profil kombinasyonları için Tabela 4 de belirtilmiş olan tanımlar aracılığı ile U_f değeri bulunur.

ift Rosenheim

1 Nisan 2010

İMZA

Mühür

İMZA

Klaus Specht - Mühendis
Kontrol Mercii Müdürü
ift Zentrum Glas, Baustoff & Bauphysik

Manuel Demel – Mühendis
Kontrol Mühendisi
ift Zentrum Glas, Baustoff & Bauphysik

İşbu belge tarafımdan aslına uygun olarak Almanca'dan Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Tercüme ile ilgili yasal sorumluluklar tarafımdan aittir.

VEREIN DER BEZUGTEN UND BEZUGNEHMER
DOLMETSCHER UND ÜBERSETZER
YEMİNLİ ALMANCA TERCÜMANI

İşbu belgenin büromuz yemimli tercümanlarından Ahmet GÜRSEL tarafından Almanca'dan Türkçe'ye tercüme edildiğini onaylım.

Semra KIRAMANLIOĞLU
Büro Yetkilisi

TERCÜME MERKEZİ • TRANSLATION OFFICE
Babalık Mah. Yapıcı İş Merkezi D-E Blok No: P 143 17. Kat Katı
Tel: 0.332 321 87 56 / Faks: 0.332 321 61 78 / Sektörel: 0314 105
Meram Vergi Dairesi : 1689 850 1222 Web: www.dunyadilleri.net
Mersis No: 1-6898-5012-2200015 - Ticaret Sicil No: 30547

