

(İngilizce'den Türkçe'ye Aslından Tercümedir)

## Performans Kanıtı

Rüzgâr Yüküne

Su geçirgenliğe

Hava Geçirgenliğe karşı Mukavemet

Test Raporu 102 42739/2e

İft –ROSENHEIM

### Dayanak:

EN 14351 -1 :2006-03

Test Standartları:

EN 1026:2000-06

EN 1027:2000-06

EN 12211:2000-06

EN 12046-1:2003-11

EN 14609:2004-03

Ulusal Standartlar (DIN EN)'i karşılar

Müşteri :Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri

Sanayi Ticaret A.Ş.

İstanbul Yolu 45. Km. Ladik Mevkii

Sarayönü, 42435 Türkiye

Ürün : Tek kanat devrilen ve döner açılan pencere

Sistem : KOM 200

Tüm Boyutlar : (E) 900 mm X (Y)2,000 mm

Çerçeve Malzemesi: PVC – U/Beyaz


Özel Nitelikler : Şevli destekler ve kesilme

olmaksızın montaj

Cam yuvası tabanda yatay ayrıca dökülebilir

dolgu

### Sunumlar



### Kullanma Talimatları

Mevcut test raporu, EN 14351 -1:2006-03'e göre pencerenin yukarıdaki özelliklerini gösterir. Elde edilen sonuçlar imalatçı ITT Test Raporu özeti için imalatçı tarafından kullanılabilir. Koşullar ve gereksinimler EN 14351-1:2006-03 tarafından gözlemlenecektir.

### Geçerlilik

Veriler ve sonuçlar sadece test edilen ve tanımlanan örneğe aittir.

Test sonuçlarından Ek E 1'in gözetimi altında üreticinin kendi sorumluluğunda EN 14351-1'e göre anlam çıkarılabilir.

Test mevcut yapı ve kalitenin ilerideki özellikleri hakkında her hangi bir beyana, özellikle aşınma ve eskimenin etkilerine izin vermez.

### Yayın Hakkında Notlar

İft- Kılavuz sayfası "İft Test Dökümanlarının Kullanımı için Şartlar ve Koşulları" nı uygular.

Kapak sayfası bir özet olarak kullanılabilir.

### İçerikler

Rapor toplam 10 sayfa içermektedir.



Rüzgâr Yüküne Karşı Mukavemet – EN 12210

**Sınıf C3**



Su Geçirgenlik – EN 12208

**Sınıf 8A**



Hava Geçirgenlik – EN 12207

**Sınıf 4**

İft Rosenheim

30 Temmuz 2010

İMZA

Jörn Peter Lass, Dipl. – İng (FH)

İft Centre Windpws & Facedes

Test Etme Departmanı Başkanı

İMZA

Robert Kolacny, (FH)

İft Centre Windpws & Facedes

Test Mühendisi

İş bu belge İngilizce'den Türkçe'ye tarafımdan doğru olarak aslından tercüme edildiğini tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu beyan ederim.

**Nilüfer ÇETİNER**

İngilizce Yeminli Tercüman  
Official English Translator

İş bu belge İngilizce'den Türkçe'ye yeminli tercümanımız Nilüfer Çetiner tarafından tercüme edildiğini onaylarım.

Konya 7. Noteri - Yaşar Balcı