

(İngilizce'den Türkçe'ye Aslından Tercümedir)

Performans Kanıtı

Rüzgâr Yüküne

Su geçirgenliğe

Hava Geçirgenliğe karşı Mukavemet

Test Raporu 102 42739/3e

İft –ROSENHEIM

Dayanak:

EN 14351 -1 :2006-03

Test Standartları:

EN 1026:2000-06

EN 1027:2000-06

EN 12211:2000-06

EN 12046-1:2003-11

EN 14609:2004-03

Ulusal Standartlar (DIN EN)'i karşılar

Müşteri :Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri

Sanayi Ticaret A.Ş.

İstanbul Yolu 45. Km. Ladik Mevkii

Sarayönü, 42435 Türkiye

Ürün : Tek kanat devrilen ve döner açılan pencere

Sunular


Sistem : KOM 700

Tüm Boyutlar : (E) 800 mm X (Y)1,600 mm

Çerçeve Malzemesi: PVC – U/Beyaz

Özel Nitelikler : Şevli destekler ve kesilme

olmaksızın montaj



Kullanma Talimatları

Mevcut test raporu, EN 14351 -1:2006-03'e göre pencerenin yukarıdaki özelliklerini gösterir. Elde edilen sonuçlar İmalatçı İTT Test Raporu özeti için imalatçı tarafından kullanılabilir. Koşullar ve gereksinimler EN 14351-1:2006-03 tarafından gözlemlenecektir.

Geçerlilik

Veriler ve sonuçlar sadece test edilen ve tanımlanan örneğe aittir.

Test sonuçlarından Ek E 1'in gözetimi altında üreticinin kendi sorumluluğunda EN 14351-1'e göre anlam çıkarılabilir.

Test mevcut yapı ve kalitenin ilerideki özellikleri hakkında her hangi bir beyana, özellikle aşınma ve eskimenin etkilerine izin vermez.

Yayın Hakkında Notlar

İft- Kılavuz sayısı "İft Test Dökümanlarının Kullanımı için Şartlar ve Koşulları" nı uygular.

Kapak sayısı bir özet olarak kullanılabilir.

İçerikler

Rapor toplam 10 sayfa içermektedir.



Rüzgâr Yüküne Karşı Mukavemet – EN 12210

Sınıf E2100



Su Geçirgenlik – EN 12208

Sınıf 9A



Hava Geçirgenlik – EN 12207

Sınıf 4

İft Rosenheim

30 Temmuz 2010

İMZA

Jörn Peter Lass, Dipl. – İng (FH)

İft Centre Windpws & Facedes

Test Etme Departmanı Başkanı

İMZA

Robert Kolacny, (FH)

İft Centre Windpws & Facedes

Test Mühendisi

İş bu belge İngilizce'den Türkçe'ye tarafımdan doğru olarak aslından tercüme edildiğini tüm sorumluluğum tarafıma ait olduğunu beyan ederim.

Nilüfer ÇETİNER
İngilizce Yeminli Tercüman
Official English Translator

İş bu belge İngilizce'den Türkçe'ye yeminli tercümanımız Nilüfer Çetiner tarafından tercüme edildiğini onaylım.

Konya 7.Noteri - Yaşar Balcı