

(İngilizce'den Türkçe'ye Tercümedir)

anıt

Rüzgar yükünde dayanıklılık
Çarpma yağmurda sızdırmazlık
Hava geçirgenliği
Mekanik mukavemet
Sürekli mekanik mukavemet

ift
ROSENHEIM

Test raporu 102 41670/1e

İşi veren Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri
Sanayi Ticaret A.Ş.
İstanbul Yolu 45. km
42435 Sarayönü
Türkiye

Esaslar
EN 14351-1:2006-03
Test standartları
EN1026:2000-6
EN1027:2000-6
EN1211:2000-6
EN12046:2003-11
EN14609:2004-03

Ürün/ yapı parçası Tek kanatlı çift açılır kapı
Tanım KOM 900
Dış ölçü (en x yükseklik) 950 mm x 2000 mm
(çerçeve) materyal PVC-U / beyaz
Özellikler Destekler şev şeklinde kesilmiştir ve azaltılmadan takılmıştır

Uygun geldiği ulusal standart (DIN EN)

Rüzgar yükünde dayanıklılık EN 12210
Sınıf C5/B5

Çarpma yağmurda sızdırmazlık EN 12208
Sınıf E 900

Hava geçirgenliği EN 12207
Sınıf 3

Mekanik mukavemet EN 13115
Sınıf 1

Kullanıma dair notlar

Bu test raporu yukarıda anılan pencere özelliklerinin prEN 14351-1:2006-03e göre kanıtını amaçlamaktadır.
Birlük parametrelerinin bir kanıtı sunulmamıştır.

Geçerlilik

Veriler ve sonuçlar sadece test edilen ve tanımlanan test parçaları için geçerlidir.

Test sonuçları aynı konstrüksiyon, mesnet türü ve benzeri formatta aynı veya daha küçük ölçümlere, kanat ağırlığına riayet edilerek, aktarılabilir.

Yayınlamaya dair notlar

"ift test raporlarının kullanıma dair notlar" ift-broşürü geçerlidir.

Kapak özet olarak kullanılabilir.

İçerik

Kanıt toplam 9 sayfayı kapsamaktadır

1 Konu

2 Uygulama

3 Sonuçlar

ift Rosenheim
8 Ocak 2010

-imza-

Jörn Peter Lass, yüksek mühendis (FH)

Test yeri başkanı

ift Zentrum Fenster & Fassaden

-imza-

Robert Kolacny, yüksek mühendis (FH)

Test mühendisi

ift Zentrum Fenster & Fassaden

İşbu belge tarafımdan İngilizce'den Türkçe'ye aslına uygun olarak tercüme edilmiştir. Tercüme ile ilgili sorumluluk tarafıma aittir.

CERTIFIED INTERPRETER & TRANSLATOR
YEMİNLİ İNGİLİZCE TERCÜMANI
AHMET GÜRSEL

İşbu belgenin Büromuz yeminli tercümanlarından Ahmet GÜRSEL tarafından tercüme edildiği tasdik olunur.

Semra KIRAMANLIOĞLU

Büro Yetkilisi

 **dünya dilleri**
TERCÜME MERKEZİ • TRANSLATION OFFICE
Başbük Mah. Yapıcı İş Merkezi D-E Blok No: P 143 (7. Noter Karşısı)
Tel: 0 332 321 87 56 / Faks: 0 332 321 61 78 / Selçuklu/KONYA
Meram Vergi Dairesi: 1689 850 1222 Web: www.dunyadilleri.net
Mersis No: 1-6898-5012-2200015 - Ticaret Sicil No: 38547

